

Министерство Российской Федерации
 по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
 последствий стихийных бедствий
 Главное Управление МЧС России по Свердловской области
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы
 620075 г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84; т.: 8(343) 312-44-26
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Нижний Тагил
 и Горноуральского городского округа
 Ул. Октябрьской революции, 27 «Б», т.: 8(3435) 42-28-08, tond-n.tagil@mail.ru

Предписание № 129/ 1 /65

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
 мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
 предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная
 школа № 6

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального
 предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической
 работы г.Нижний Тагил и Горноуральского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по
 Свердловской области Пряничникова С.О. № 129 от «06» июля 2020 года, ст. 6, 6.1 Федерального
 закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 09-00 до 11-00
 часов 28 июля 2020 года, с 09-00 до 10-00 часов 29 июля 2020 г проведена проверка инспектором
 ОНД ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО Тарасовым Вячеславом Витальевичем здания и помещений
 МБОУ СОШ № 6 по адресу: 622912, Свердловская область, Пригородный район, поселок
 Новоасбест, Школьная улица, 2а

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с зам. по АХЧ Красиковой Валентиной Павловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
 безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
 пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пред писа ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выяв- ленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выпол- нении (указыва- ется только выполне- ние)
1	2	3	4	5
1	В здании не проведено переоснащение автоматической пожарной сигнализации с заменой кабеля на не распространяющий горение, дымовых и тепловых пожарных извещателей (гарантийный эксплуатационный срок которых истек) <i>Провести переоснащение автоматической пожарной сигнализации с заменой кабеля на не распространяющий горение, дымовых и тепловых</i>	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, ч.1 ст.46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ, ч. 2, ч. 8 ст. 82, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013, СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009	01.07.2021	

	<i>пожарных извещателей</i>			
2	Над выходом из спортивного зала, непосредственно на улицу, отсутствует световое табло «Выход» <i>Установить над выходом из спортивного зала, непосредственно на улицу, световое табло «Выход»</i>	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, ст. 5, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.11 Норм пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях», утверждены приказом МЧС России от 20.06.2003 г. № 323 (НПБ-104-03)	01.07.2021	
3	В здании школы дымовые и тепловые пожарные извещатели размещены под перекрытием на расстоянии менее 0,1 м от угла стен <i>Перенести в здании школы дымовые и тепловые пожарные извещатели под перекрытием на расстоянии более 0,1 м от угла стен</i>	ст. 5, ст. 54, ст. 83, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в РФ п. 12.18* Норм пожарной безопасности «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (НПБ-88-2001)	01.07.2021	
4	В помещениях лаборантской около кабинета № 24, лаборантской кабинета физики, лаборантской кабинета химии, кабинета № 13 зам.директора, кабинета № 7, электрощитовой, помещении склада, помещении склада продуктов установлено менее 2 дымовых пожарных извещателей <i>Установить в помещениях лаборантской около кабинета № 24, лаборантской кабинета физики, лаборантской кабинета химии, кабинета № 13 зам.директора, кабинета № 7, электрощитовой, помещении склада, помещении склада продуктов 2 дымовых пожарных извещателей</i>	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, п. 3 Норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», утверждены приказом МЧС России от 18.06.2003 г. № 315 (НПБ-110-03), п. 12.16 Норм пожарной безопасности «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (НПБ-88-2001)	01.07.2021	
5	Помещение цеха для приготовления пищи не оборудовано автоматической системой противопожарной защиты <i>Оборудовать помещение цеха для приготовления пищи автоматической системой противопожарной защиты</i>	ст. 5, ст. 54, ст. 83, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4 Норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», утверждены приказом МЧС России от 18.06.2003 г. № 315 (НПБ-110-03), п. 13.3.1, п. 13.3.2. СП 5.13130.2009	01.07.2021	
6	Здание школы не оборудовано ручными пожарными	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, п. 12.41 Норм пожарной безопасности	01.07.2021	

	<p>извещателями</p> <p><i>Оборудовать здание школы ручными пожарными извещателями</i></p>	<p>«Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (НПБ-88-2001)</p>		
7	<p>Декоративно-отделочные материалы для покрытия полов в коридоре 2 этажа (линолеум) применяются без учета показателей пожарной опасности этих материалов. Техническая документация на материалы для покрытия полов, которая должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, отсутствует.</p> <p><i>Применить декоративно-отделочные материалы для покрытия полов в коридоре 2 этажа с учетом показателей пожарной опасности</i></p>	<p>табл. 3, ч.1, ч.2, ч.3, ч.6, ст. 134, табл. 28, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p>	01.07.2021	
8	<p>Части помещений различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (помещения школы Ф 4.1 от помещений склада завхоза, склада лыж и библиотеки-книгохранилища Ф 5.2). Стена склада не соответствует требуемому пределу огнестойкости</p> <p><i>Разделить противопожарными преградами помещения школы Ф 4.1 от помещений склада завхоза, склада лыж и библиотеки-книгохранилища Ф 5.2. Часть стены склада завхоза выполнить в соответствии с требуемым пределом огнестойкости</i></p>	<p>п. 4 ст.4, ст. 37, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»</p>	01.07.2021	
9	<p>В кабинете технологии установлена не капитальная перегородка, выполненная из горючих материалов (древесно-</p>	<p>ст. 5, ст. 48 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл. 5* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность</p>	01.07.2021	

<p>волоконная плита), которые не соответствующая степени огнестойкости здания</p> <p><i>В кабинете технологии перегородку выполнить из негорючих материалов в соответствии со степенью огнестойкости здания</i></p>	зданий и сооружений»		
<p>10 Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p> <p><i>Обеспечить наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны</i></p>	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ.	01.07.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД ОНДиПР г. Н.Тагил и ГГО Тарасов В.В.

" 29 " июля 2020 г.

М.Л.П. *



Предписание для исполнения получил:

Край -
(подпись)

Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 6 Бызова Юлия
Петровна
(должность, фамилия, инициалы)

" 29 " июля 2020 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575807

Владелец Бызова Юлия Петровна

Действителен с 16.04.2021 по 16.04.2022